



ORD.: 1982

ANT.: SOLICITA VISITA A OBRA "PAVIMENTACIÓN EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, EDIFICIO TORRECOBRE, CALAMA".

MAT.: INFORMA OBSERVACIONES.

ANTOFAGASTA, 24 MAY 2017

A : SR. MARCELO LEÓN
JEFE DE TERRENO
BRAMAL LTDA.

DE : SR. ROBINSON ESPEJO CHEPILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO (S)
SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

En relación a la solicitud de visita a obra "Pavimentación Exterior construcción de aceras, edificio TorreCobre, Calama", se comunica Uds. las siguientes observaciones:

Con fecha 18 de mayo 2017, se realiza visita a a obra por ITO Sr. Gabriel Godoy, indicándose:

- 1.- Ejecutar colocación de soleras tipo A con sus respectivos respaldos.
- 2.- Los dispositivos de rodado de calle Sotomayor y Vicuña Mackenna, deben quedar alineados uno frente a otro, o con el mismo eje, para tener correcta derivación del peatón y ser coherente con la demarcación peatonal.
- 3.- El rebaje vehicular de calle Sotomayor, debe ser continuo y comprender solo el área frente portón. El acceso vehicular no debe superar los 14 mts lineales, incluyendo las soleras clavadas.
- 4.- En calle Sotomayor, la carpeta asfáltica está en buen estado, exceptuando una pequeña fisura longitudinal. Por lo cual la empresa, en caso de no ejecutar lo indicado por proyecto (recapado), deberá presentar modificación de proyecto para su revisión y aprobación por parte de este servicio.

Con fecha 19 de mayo 2017, se genera visita inspectiva por parte de ITO Sr. Gabriel Godoy e ITO Sra. Pilar Tapia, detectándose colocación de soleras sin respaldo. Se informa mediante correo electrónico el rechazo a toda la línea de soleras ejecutadas, indicándose que la base de las soleras y respaldo se deben ejecutar con el mínimo tiempo de desfase, con la finalidad de que el conjunto sea un hormigón monolítico. Además las curvas deben ejecutarse con soleras curvas tipo A, y no con soleras cortadas.

Atentamente a usted,



ROBINSON ESREJO CHEPILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO (S)
SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

RECH.AMH.PTB,ptb

Distribución:

- 1.- Sr. Marcelo León. (Retira en Delegación Provincial El Loa).
- 2.- Departamento Técnico (Pilar Tapia).
- 3.- Encargado de Transparencia Obras Urbanas (Wagner Gutiérrez).
- 4.- Oficina de Partes.