



ORD. N° 1038

ANT. : PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN
 HACIENDA LOS MONTES, COMUNA
 DE RENGÓ.

MAT. : COMUNICA OBSERVACIONES A LA
 CUARTA ENTREGA DEL PROYECTO
 DEL ANT.

RANCAGUA, 26 MAR. 2009


A : PROYECTISTA SR. DENIS OJEDA CARO
 DE : DIRECTOR SERVIU REGIÓN DE O'HIGGINS

1. Ha sido revisado el Proyecto de Pavimentación del Ant., encontrándose las siguientes observaciones:

- Debe aclarar los límites del loteo; En plano de loteo visado por la D.O.M, la canalización aparece al interior del mismo y en atención a la exigencia municipal que se expone en lámina, deberá abovedar la canalización perimetral existente.
- Deberá proyectar acera en costado oriente de calle de Avenida Arturo Alessandri Palma. En la misma avenida, deberá descargar directamente aguas en zona cajón de atraveso proyectado.
- Se exige espesor de 7cm en la capa de asfalto de la calle Arturo Alessandri Palma.
- El hormigón de aceras debe proyectarse según Especificaciones Técnicas de este SERVIU.
- En cálculo de pozo absorbente, debe considerar una tasa máxima de infiltración de 200 mm/hr.
- En las descargas proyectadas debe indicar claramente las cotas de borde, de fondo y de descarga. Debe descargar en el borde de las canalizaciones existentes.
- Canalización perimetral de descarga debe proyectarse en hormigón y considerar tapa.
- Indicar las cotas de cuneta en cruces entre calles.
- Incluir en texto respaldo de cálculo de cajón proyectado.
- Corregir escala de perfiles longitudinales.
- Incluir obras de arte en perfiles longitudinales.
- Debe corregir la totalidad de las observaciones marcadas en lámina y texto.

2.- Debe retirar las carpeta de proyecto en la Unidad de Estudios y Proyectos de este SERVIU, y reingresarlas junto a ala entrega corregida.



Saluda a Ud.

GUILLERMO GUZMÁN FILIPPI
 ARQUITECTO
 DIRECTOR SERVIU REGIÓN DE O'HIGGINS

GGE/REIUC/NO/ACM
 DISTRIBUCIÓN

- PROYECTISTA DENIS OJEDA CARO
 1 NORTE 801 - TALCA
- DIRECCIÓN
- DEPARTAMENTO TÉCNICO
- UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (2)
- OFICINA DE PARTES