



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 2941
ANT. : PROYECTO 02359834-1 AMPLIACIÓN CLÍNICA LA PORTADA, COMUNA Y REGIÓN DE ANTOFAGA
MAT. : ENVÍA PRONUNCIAMIENTO A IMIV BÁSICO DEL PROYECTO 02359834-1 AMPLIACIÓN CLÍNICA LA PORTADA, COMUNA Y REGIÓN DE ANTOFAGASTA
ADJ. : No Hay

Antofagasta, 26 diciembre 2024


**A : RODRIGO MUÑOZ OLIVA
DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO**
**DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN.**

En relación con el informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), versión 1, noviembre 2024, correspondiente al proyecto 02359834-1 "Ampliación Clínica La Portada", comuna de Antofagasta, informo a usted que profesionales del Departamento Técnico de la Unidad de Diseños de Proyectos Urbanos y Ciudad han procedido a la revisión de los antecedentes presentados, encontrando las siguientes observaciones:

1. Acorde a lo señalado en Art.3.1. del Plan Regulador Comunal de Antofagasta y lo señalado en el punto 4.3.1. del IMIV, cantidad de estacionamientos proyectados no cumplen con el mínimo exigido.
2. Considerando el aumento en el flujo peatonal que conlleva el proyecto y de manera de garantizar la accesibilidad universal según lo indica OGUC, Art.2.2.8., se solicita la incorporación de 4 dispositivos de rodados en los tramos señalados.



3. Conforme a lo estipulado en el artículo 1.3.2 del Decreto 30 del MTT, en el cual hace referencia a que debe existir al menos una visibilidad de 20 metros libre de obstáculos para la salida vehicular, se debe revisar y ajustar la ubicación del calzo de estacionamiento proyectado, el cual impide una correcta visibilidad del conductor a la hora de salir del recinto.



Con base en lo anterior y la solicitud de pronunciamiento a las medidas de mitigación propuestas en el proyecto "Ampliación Clínica La Portada, Antofagasta", informo a usted que SERVIU

Antofagasta presenta observaciones al proyecto presentado, por lo que no puede pronunciarse favorablemente hasta la subsanación de las observaciones emitidas en el proyecto.

Saluda atentamente a Ud.

ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN.

MMT/MHF/CLA

Distribución

- 1.- RODRIGO MUÑOZ OLIVA - DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
- 2.- LUIS GONZALEZ T - LUIS.GONZALEZT@IMANTOF.CL
- 3.- LUIS BORDONES U. - LUIS.BORDONESU@IMANTOF.CL
- 4.- MYRIAM ACUÑA - DEPARTAMENTO TÉCNICO.
- 5.- REVISOR E_UNIDAD DE DISEÑO DE PROYECTOS URBANOS Y CIUDAD.
- 6.- LUZ ZAPATA - SERGIO SÁNCHEZ - ENCARGADA DE TRANSPARENCIA.
- 7.- OFICINA DE PARTES SERVIU ANTOFAGASTA.

Ley de Transparencia Art 7.G