



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 2764
ANT. : Proyecto de rotura y reposición de pavimentos por conexión sanitaria en Calle 11 de Septiembre N°1531, Tocopilla.
MAT. : Envía observaciones Proyecto de rotura y reposición de pavimentos por conexión sanitaria en Calle 11 de Septiembre N° 1531, Tocopilla.
ADJ. : No Hay

Antofagasta, 29 octubre 2025

**A : RICARDO RÍOS M.
PROYECTISTA**
**DE : DAVID MORAGA JOFRÉ
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN**

En relación con el proyecto de rotura y reposición de pavimentos, comunico a usted las siguientes observaciones:

1. MEMORIA

1.1. Corregir presupuesto adjunto en memoria de cálculo.

2. PLANOS

- 2.1. Incluir detalle de Solerilla.
- 2.2. Diferenciar en simbología entre solerilla y solera tipo A.
- 2.3. En planta de demolición modificar denominación "reposición".

3. PRESUPUESTO

- 3.1. Corregir unidad y cantidad indicada para base granular de calzada.
- 3.2. El precio utilizado para baldosas no incluye base granular.
- 3.3. Revisar cantidad por demolición de aceras.
- 3.4. Utilizar para la reposición de veredón partida 1.14 del listado de precios SERVIU 2025.

4. OTROS.

- 4.1. Enviar memoria en formato Microsoft Word.
- 4.2. Enviar planos en formato DWG.
- 4.3. Enviar presupuesto en formato Microsoft Excel.
- 4.4. Incluir minuta de respuesta a observaciones emitidas en el presente oficio.
- 4.5. Próxima entrega debe incluir cambio en revisión en memoria de diseño y viñetas de planos del proyecto.
- 4.6. Ingresar proyecto corregido vía ofpaantof@minvu.cl

Saluda atentamente a Ud.

**DAVID ORLANDO MORAGA JOFRÉ
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN**

VCB/CLA/AMH

Distribución

- RICARDO RÍOS M. - MAIL TODOPLANOS@GMAIL.COM
- CRISTIAN LUZA - ENCARGADO UNIDAD DE DISEÑO DE PROYECTOR URBANOS
- VÍCTOR CUEVAS B. - CARPETA DE REVISIÓN - MAIL VCUEVASB@MINVU.CL
- ENCARGADA DE TRANSPARENCIA - LUZ ZAPATA - SERGIO SÁNCHEZ
- OFICINA DE PARTES SERVIU ANTOFAGASTA

Ley de Transparencia Art 7.G