



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 2014
ANT. : PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS POR ACCESO VEHICULAR EN CALLE ARTURO PRAT N° 986, ANTOFAGASTA.
MAT. : ENVÍA OBSERVACIONES A PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS POR ACCESO VEHICULAR EN CALLE ARTURO PRAT N° 986, ANTOFAGASTA.
ADJ. : No Hay

Antofagasta, 14 agosto 2025

**A : JOSE MIGUEL MATELUNA GATICA
INGENIERO CIVIL**
**DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIÓN.**

En relación con el proyecto de rotura y reposición de pavimentos, comunico a usted las siguientes observaciones:

1. INFORME

- 1.1. En el apartado 6.1 de la memoria, se deberá indicar el espesor de la base granular para vereda reforzada.
- 1.2. En relación a la vereda reforzada, estas se deben ejecutar con un espesor de 14 cm.

2. PLANOS

- 2.1. Corregir la planta y cortes en planimetría, de acuerdo con lo indicado en la observación 1.2.
- 2.2. En planimetría diferenciar la solera rebajada.
- 2.3. En perfil 2-2 indicar plinto de solera.
- 2.4. En relación con la bahía de estacionamiento, se observa que el acceso vehicular proyectado reduce parte del espacio destinado a la bahía existente. En consecuencia, la nueva configuración de la bahía de estacionamientos deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

3. PRESUPUESTO

- 3.1. En el presupuesto se considera una base granular de calzada de espesor $e = 15$ cm, sin embargo, en la memoria se especifica de espesor $e = 20$ cm. Unificar información.
- 3.2. Incorporar en presupuesto item correspondiente a la nivelación de cámara.
- 3.3. Corregir presupuesto en base a las nuevas observaciones emitidas.

4. OTROS.

- Enviar presupuesto en formato PDF.
- Incluir minuta de respuesta a observaciones emitidas en el presente oficio.
- Próxima entrega debe incluir cambio en revisión en memoria de diseño y viñetas de planos del proyecto.
- Ingresar proyecto corregido vía ofpaantof@minvu.cl

Saluda atentamente a Ud.

ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN.

MMT/MHF/CLA

Distribución

- JOSE MIGUEL MATELUNA - MATELUNA.PROYECTOS@GMAIL.COM
- REVISOR E_UNIDAD DE DISEÑO DE PROYECTOS URBANOS.
- LUZ ZAPATA - SERGIO SÁNCHEZ - ENCARGADA DE TRANSPARENCIA.
- OFICINA DE PARTES SERVIU ANTOFAGASTA.

Ley de Transparencia Art 7.G