



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 2511
ANT. : PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACCESO VEHICULAR EN CALLE BAQUEDANO N°955, ANTOFAGASTA.
MAT. : ENVÍA OBSERVACIONES A PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACCESO VEHICULAR EN CALLE BAQUEDANO N°955, ANTOFAGASTA.
ADJ. : LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS SERVIU 2025

Antofagasta, 03 octubre 2025

**A : NELSON PIZARRO CORRALES
INGENIERO CIVIL
DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIÓN.**

En relación con el proyecto de rotura y reposición de pavimentos, comunico a usted las siguientes observaciones:

1. INFORME

- 1.1. Adjuntar Plano de Loteo.
- 1.2. Se debe adjuntar documento que acredite que el proyecto se encuentra exento de la presentación del Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) o, por el contrario, adjuntar plano e informe debidamente aprobado.
- 1.3. Adjuntar aprobación del Departamento de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta.
- 1.4. Corregir denominación de la vía en el apartado 4.1.
- 1.5. En apartado 4.2 corregir espesor de vereda de hormigón para acceso vehicular, esta debe ser en un espesor $e= 14$ cm.

2. PLANOS

- 2.1. Corregir cortes y detalles conforme a la observación 1.5.
- 2.2. Ancho mínimo para veredas de refuerzo en acceso vehicular debe ser de 1,0 m.

3. PRESUPUESTO

- 3.1. Para la base granular de calzada $e=0.15$ cm, se solicita utilizar item 1.12 del Listado de Precios SERVIU 2025.
- 3.2. Corregir unidad indicada para el suministro de soleras tipo A.
- 3.3. Revisar cantidad para base granular de calzada.

4. OTROS.

- 4.1. Enviar memoria en formato editable (Microsoft Word).
- 4.2. Enviar planos en formato DWG.
- 4.3. Enviar planos en formato PDF.
- 4.4. Enviar presupuesto en formato editable (Microsoft Excel).
- 4.5. Enviar presupuesto en formato PDF.
- 4.6. Incluir minuta de respuesta a observaciones emitidas en el presente oficio.
- 4.7. Próxima entrega debe incluir cambio en revisión en memoria de diseño y viñetas de planos del proyecto.

4.8. Ingresar proyecto corregido vía ofpaantof@minvu.cl

Saluda atentamente a Ud.

ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN.

MMT/MHF/AMH

Distribución

- NELSON@HOTELCOSTAMARFIL.CL
- REVISOR E_UNIDAD DE DISEÑO DE PROYECTOS URBANOS.
- LUZ ZAPATA - SERGIO SÁNCHEZ - ENCARGADA DE TRANSPARENCIA.
- OFICINA DE PARTES SERVIU ANTOFAGASTA.

Ley de Transparencia Art 7.G