



TRABAJANDO PARA USTED

OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 2049
ANT. : Proyecto de rotura y reposición de pavimentos en Calle Antofagasta, de Lautaro hasta Pedro Lagos, Calama.
MAT. : Envía observaciones al proyecto de rotura y reposición de pavimentos en Calle Antofagasta, de Lautaro hasta Pedro Lagos, Calama.
ADJ. : No hay

Antofagasta, 29 julio 2026

A : JAVIER CHAPARRO SALAS
INGENIERO CIVIL
DE : DAVID MORAGA JOFRÉ
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

Con relación al proyecto de pavimentación mencionado en el antecedente, comunico a ud. las siguientes observaciones:

- 1.- Informe pavimentación:
 - Actualizar presupuesto de acuerdo con observaciones realizadas a planimetría.
- 2.- Planimetría:
 - En planta de reposición de pavimentos considerar reposición hasta el eje de la calzada (este varía dependiendo del tramo del proyecto).
 - En perfiles tipo, zonas contiguas a la rotura no se especifica si el pavimento existente se fresa (¿cuántos cm?) o si se levanta completo. En este último caso se debe especificar la readecuación de la base existente.
- 3.- Otros:
 - Todas las variaciones en planta deben estar reflejadas en cortes.
 - Todas las observaciones detalladas deberán ser solucionadas en todos los planos que corresponda e incluirlas en el presupuesto cuando se vea afectado.
 - Incluir minuta de observaciones subsanadas.

"Por orden de la Directora (S)".

Saluda atentamente a Ud.

DAVID ORLANDO MORAGA JOFRÉ
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

VCB/MHF/CLA

Distribución

- JAVIER CHAPARRO SALAS - MAIL JAVIER.CHAPARRO@I-PROYECTOS.COM
- MIGUEL HUMIRE - ENCARGADO S UNIDAD DE DISEÑO DE PROYECTOR URBANOS
- CRISTIAN LUZA - JEFE S ÁREA DE PROYECTOS URBANOS
- VÍCTOR CUEVAS - CARPETA DE REVISIÓN
- ENCARGAD O DE TRANSPARENCIA - LUZ ZAPATA - SERGIO SÁNCHEZ
- OFICINA DE PARTES SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

