



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 2413
ANT. : Proyecto de pavimentación Complejo Educativo Sierra Gorda, Calle Jaime Guzmán S/N esquina Avda. Eduardo Frei Poniente, Sierra Gorda.
MAT. : Envía observaciones del proyecto de pavimentación Complejo Educativo Sierra Gorda, Calle Jaime Guzmán S/N esquina Avda. Eduardo Frei Poniente, Sierra Gorda.
ADJ. : No hay

Antofagasta, 26 septiembre 2025

A : MAKARENA RUZ VUKASOVIC
INGENIERO CIVIL
DE : DAVID MORAGA JOFRÉ
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

Con relación al proyecto de pavimentación mencionado en el antecedente, comunico a ud. las siguientes observaciones:

1.- Planimetría:

- Se reitera: Cortes tipo proyectados en frente predial no respeta anchos indicados en perfiles oficiales emitidos por el DOM. En Calle Existente 1 Corte 3-3 y 6-6; en Eduardo Frei Corte 7-7, 9-9 y 10-10. Además, en esta última vía, se cuenta con aprobación según Resolución Exenta N°579 del 20 de marzo de 2025, en donde la vía en cuestión si respeta lo indicado en perfil oficial (planimetría fue compartida con el consultor mediante correo electrónico).

2.- Otros:

- Todas las variaciones en planta deben estar reflejadas en cortes.
- Todas las observaciones detalladas deberán ser solucionadas en todos los planos que corresponda e incluirlas en el presupuesto cuando se vea afectado.
- Incluir minuta de observaciones subsanadas.

Saluda atentamente a Ud.

DAVID ORLANDO MORAGA JOFRÉ
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

VCB/MHF

Distribución

- MACARENA RUZ VUKASOVIC. MAIL PAVIMENTOS@RYV.CL
- MIGUEL SALAZAR. MAIL MIGUEL.SALAZAR@RYV.CL
- ENCARGADO UNIDAD DE DISEÑOS URBANOS - CRISTIAN LUZA
- CARPETA DE REVISIÓN. VÍCTOR CUEVAS
- ENCARGADO DE TRANSPARENCIA. LUZ ZAPATA - SERGIO SÁNCHEZ
- OFICINA DE PARTES SERVIU ANTOFAGASTA

Ley de Transparencia Art 7.G