



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 1808  
ANT. : PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN PASAJE LAS ROSAS 3345, TOCOPILLA  
MAT. : ENVÍAN OBSERVACIONES DEL PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN PASAJE LAS ROSAS 3345, TOCOPILLA  
ADJ. : No hay

Antofagasta, 01 agosto 2024

**A : JOSE ARDILES ARAYA  
CONTRATISTA**  
**DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO.  
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN**

En relación con el proyecto de rotura y reposición de pavimentación mencionado en el antecedente, comunico a usted las siguientes observaciones:

**A. Formulario de Solicitud de Rotura y Reposición de Pavimentos**

1. En el punto de la ubicación debe escribir el nombre de la calle o pasaje con su numeración.
2. Corregir en la acera marcar hormigón y no baldosa que no existe en terreno.

**B. Informe**

3. En la primera página, el Proyecto debe incluir la dirección donde se realiza los trabajos.
4. En el punto 1 correspondiente a la introducción debe inserta que los requisitos de calidad establecida de Aguas Antofagasta y SERVIU Antofagasta.
5. En el punto diagnóstico de la situación actual en la letra e) escribir espesor de 7cmt.
6. Corregir en el punto 4 letra A el espesor debe ser de 7cmt.
7. En el punto 5 de obras a realizar, incluir en el corte la hacer, en el retiro la acera de hormigón, tapar las tuberías con arena y rellenar la excavación con el material existente y compactación.
8. En el punto 6.1 las obras son por instalación de arranque de agua potable y no de alcantarillado.
9. En el punto 6.2 corregir el diámetro de del collarín.
10. En el punto 6.6 el relleno de la excavación se rige según el Código de Normas.
11. En las fotos falta la panorámica, y se observa un muro existente, en la que debe pasar el arranque, favor especificar como se realizará.
12. En el Croquis de corte insertar el arranque que se instalará y el muro existente

Deberá ingresar el Proyecto con las observaciones emitidas corregidas por Oficina de Partes Virtual (ofpaantof@minvu.cl) con copia a mmonardes@minvu.cl.

Saluda atentamente a Ud.

**ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO**  
**JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN**

MMV/DMJ/AMH

Distribución

- JOSÉ ARDILES ARAYA J.A.ARAYA@HOTMAIL.COM
- SECRETARIA DEPARTAMENTO TÉCNICO - MGAHONA@MINVU.CL
- ASISTENTE ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO TÉCNICO - MACUNAR@MINVU.CL
- ENCARGADA DE OBRAS DE TERCERO UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN - EMUNOZR@MINVU.CL
- MILENA MONARDES VERSALOVIC CARPETA DE REVISIÓN MMONARDES@MINVU.CL
- OFICINA DE PARTES SERVIU ANTOFAGASTA - OFPAANTOF@MINVU.CL
- LUZ ZAPATA - SERGIO SANCHEZ - ENCARGADA DE TRANSPARENCIA

Ley de Transparencia Art 7.G