OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 1498
ANT. : Proyectos de rotura y reposición de pavimentos ejecutados en la ciudad de Calama por mandato de Empresa Aguas de Antofagasta S.A. Tramos calle Alejandro Rodríguez entre Pasaje Mejillones y Talca, calle Eleuterio Ramírez entre Quetena y Colo Colo y calle Valle de La Luna y Potrerillos de Las Parinas hasta Huaytiquina y de Huaytiquina hasta Conchi Viejo, respectivamente.
MAT. : Informa observaciones sobre el ingreso de carpeta de autocontrol de proyectos de rotura y reposición de pavimentos ejecutados por mandato de Empresa Aguas de Antofagasta S.A y con cargo al contrato L-12755 PDD REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS CALAMA Y TOCOPILLA.
ADJ. : No hay

Antofagasta, 03 junio 2026

A : SR. MARCELO GÁLVEZ MAGNA
ADMINISTRADOR DE CONTRATO CONSTRUCTORA VOLCÁN NEVADO LTDA.
DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DE DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Junto con saludar y en referencia al ingreso de carpeta de autocontrol de proyectos de rotura y reposición de pavimentos ejecutados por mandato de Empresa Aguas de Antofagasta S.A y con cargo al contrato "L-12755 PDD REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS CALAMA Y TOCOPILLA"; se indica a usted lo siguiente:

I.- Considerándose los proyectos de rotura y reposición de pavimentos y sus respectivas aprobaciones mediante Resolución Exenta:

NOMBRE DE PROYECTO	RESOLUCIÓN EXENTA QUE APRUEBA PROYECTO
CALLE ALEJANDRO RODRÍGUEZ ENTRE PASAJE MEJILLONES Y TALCA, CALAMA	Nº 2042 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2025
CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ ENTRE QUETENA Y COLO COLO, CALAMA	Nº 1951 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2025
CALLE VALLE DE LA LUNA Y POTRERILLOS, DE LAS PARINAS HASTA HUAYTIQUINA Y DE HUAYTIQUINA HASTA CONCHI VIEJO, RESPECTIVAMENTE, CALAMA.	Nº 2216 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025

II.- OBSERVACIONES GENERALES:

1.- Cama de arena para veredas de hormigón.

1.1.- Granulometría.

Falta presentar informe oficial.

2.- Se deben presentar los planos de cada proyecto aprobado, firmados y timbrados por la unidad de diseño de proyectos urbanos y ciudad de SERVIU Región de Antofagasta.

III.- CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, ENTRE QUETENA Y COLO COLO, CALAMA; APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°1951 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2025:

1.- CALZADA INTERMEDIA BINDER

1.1.- Granulometría.

La muestra M1 de Informe Ensayo Oficial N°257.069, no cumple banda de trabajo de diseño binder Informe Ensayo Oficial N°131.556.

1.2.- Estabilidad.
La muestra M1 de Informe Ensayo Oficial N°135,137, supera tolerancia.

IV.- CALLE VALLE DE LA LUNA Y POTRERILLOS, DE LAS PARINAS HASTA HUAYTIQUINA Y DE HUAYTIQUINA HASTA CONCHI VIEJO, RESPECTIVAMENTE, CALAMA; APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°2216 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025:

1.- Veredas de hormigón.

1.1.- No se presentan ensayos.

V.- Una vez subsanadas las observaciones sobre informes de laboratorios, se agendará fiscalización de los proyectos por parte de la comisión receptora.

"Por orden de Directora (S)"

Saluda atentamente a Ud.

ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DE DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN
SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

PTB/DMJ/CLA

Distribución

- SR. MARCELO GALVEZ - MGALVEZ@VOLCANNEVADO.CL
- PILAR TAPIA BOLADOS - UNIDAD COU PAVIMENTOS TERCEROS - CARPETA DE OBRA
- ELSA MUÑOZ RECABARREN - UNIDAD COU PAVIMENTOS TERCEROS
- LUZ ZAPATA CALDERÓN - SERGIO SÁNCHEZ MORENO -ENCARGADOS DE TRANSPARENCIA
- OFICINA DE PARTES SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Ley de Transparencia Art 7.G

Firmado por Robinson Antonio Espejo Chepillo Fecha firma: 03-06-2026 9:13:55

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes timbre y folio de verificación: Folio: 1498 Timbre: UFHACF28AHYYL En: https://validoc.minvu.cl