



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 2599
ANT. : PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE AZAPA N° 5252, COMUNA DE ANTOFAGASTA.
MAT. : ENVÍA OBSERVACIONES A PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE AZAPA N° 5252, COMUNA DE ANTOFAGASTA.
ADJ. : No Hay

Antofagasta, 18 noviembre 2024

**A : HUGO MERY PALMA
INGENIERO CIVIL
DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIÓN.**

En relación con el proyecto de rotura y reposición de pavimentación mencionado en el antecedente, comunico a usted las siguientes observaciones:

A. Memoria de cálculo:

1. Se solicita Perfil Oficial DOM, de manera de corroborar si lo construido actualmente se encuentra dentro de la tuición de SERVIU. En caso de que lo construido se encuentre fuera de la línea oficial, la propiedad deberá retomar esta; por ende, se debe retirar lo construido.



B. Planimetría general:

1. Planta de rotura y reposición considera capa de binder, la cual no concuerda con diseño estructural expuesto en memoria de cálculo.
2. Nota general indica que la reposición de acera será de pastelones de 2 metros, a diferencia de los 1,5 metros indicados en planta general; corregir.

C. Planimetría

S/O

D. Otros.

- El proyecto debe ingresar vía ofpaantof@minvu.cl
- Próxima entrega debe incluir cambio de REV en memoria de diseño y viñetas de planos del proyecto.
- Enviar minuta presentada con las respuestas de cada una de las observaciones

Saluda atentamente a Ud.

ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN.

MMT/AMH

Distribución

- 1.- HUGO MERY PALMA - HMERYP2021@GMAIL.COM
- 2.- MYRIAM ACUÑA - DEPARTAMENTO TÉCNICO.
- 3.- REVISOR E_UNIDAD DE DISEÑO DE PROYECTOS URBANOS Y CIUDAD.
- 4.- LUZ ZAPATA - SERGIO SÁNCHEZ - ENCARGADA DE TRANSPARENCIA.
- 5.- OFICINA DE PARTES SERVIU ANTOFAGASTA.

Ley de Transparencia Art 7.G