



**TRABAJANDO  
PARA USTED**

ORD. N° : 1210  
ANT. : Proyecto de pavimentación Santiago Amengual, de Horizonte hasta Esperanza, Antofagasta.  
MAT. : Envía observaciones al proyecto de pavimentación Santiago Amengual, de Horizonte hasta Esperanza, Antofagasta.  
ADJ. : No hay

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 30 abril 2026

**A : JAIME CASTILLO BREVIS  
INGENIERO CIVIL  
DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO  
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN**

En relación con el proyecto identificado en ANT. comunico las siguientes observaciones:

**1. Informes:**

**A. Memoria de Cálculo**

- Se reitera: Corregir límite proyectado, según se indica en planimetría.
- En archivo kmz, extensión de vía proyectada no coincide con límite indicado en planimetría.
- Se reitera: Adjuntar perfil oficial y plano de loteo.
- Adjuntar memoria de cálculo de obras de contención proyectadas.

**B. Presupuesto**

- Se reitera: El presupuesto deberá mantener el formato SERVIU, sin modificación de sus celdas, el objetivo de este orden es mantener un itemizado constante en todos los proyectos para facilitar su suma una vez pase a licitación de construcción. En caso de no tener el formato solicitar al revisor del proyecto Víctor Cuevas ([vcuevasb@minvu.cl](mailto:vcuevasb@minvu.cl))
- Verificar que partida 1.3 Relleno y 2.2 Mejoramiento granular, no se estén duplicando.
- Agregar y modificar las partidas que correspondan, de acuerdo a observaciones realizadas en planimetría.

**2. Planos**

- Se reitera: Adjuntar planta de demarcación y señalética firmada por el departamento de tránsito el municipio.
- En viñetas, verificar uno de los límites. Según Google maps sería Esperanza.
- Se mantiene: Trazado es irregular y con quiebres rectos. Dicho trazado debe estar respaldado por plano de loteo.
- Detallar, en corte, planta y perfil longitudinal, obras de contención proyectadas, que estarán acorde a memoria de cálculo respectiva. Además, de acuerdo a perfiles tipo e inspección del lugar, habría otros sectores donde también se requerirán obras de contención y que no están considerados.

**3. Otras observaciones**

- Ingresar proyecto corregido vía [ofpaantof@minvu.cl](mailto:ofpaantof@minvu.cl)
- Incluir minuta de respuestas a las observaciones emitidas en el presente oficio.
- Próxima entrega debe incluir cambio de REV en memoria de diseño y viñetas de planos del proyecto.

**Por orden de la Directora (S).**

Saluda atentamente a Ud.

**ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO**  
**JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN**

VCB/CLA

Distribución

- JAIME CASTILLO BREVIS. MAIL CASTILLOBREVIS@GMAIL.COM
- CRISTIAN LUZA - JEFE S ÁREA DE PROYECTOS URBANOS
- CARPETA DE REVISIÓN. VÍCTOR CUEVAS
- ENCARGADA DE TRANSPARENCIA - LUZ ZAPATA - SERGIO SÁNCHEZ
- OFICINA DE PARTES SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Ley de Transparencia Art 7.G