



## TRABAJANDO PARA USTED

OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 2135  
ANT. : Proyecto de pavimentación Conjunto Habitacional Las Cumbres, Limonita N° 11010, Antofagasta.  
MAT. : Envía observaciones del proyecto de pavimentación Conjunto Habitacional Las Cumbres, Limonita N° 11010, Antofagasta.  
ADJ. : No hay

Antofagasta, 07 agosto 2026

**A : HUGO MERY PALMA**  
**INGENIERO CIVIL**  
**DE : DAVID MORAGA JOFRÉ**  
**JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN**

Con relación al proyecto de pavimentación mencionado en el antecedente, comunico a ud. las siguientes observaciones:

- 1.- Informe pavimentación:
  - Se reitera: Adjuntar aprobación del proyecto de demarcación y señalética por parte del Departamento de Tránsito del Municipio de Antofagasta.
- 2.- Planimetría:
  - Se reitera: Distancia máxima de solera rebajada en accesos vehiculares será de 14 mt (incluyendo soleras clavadas). Hay 2 accesos que superan levemente los 14 mt. Ajustar.
  -
- 3.- Otros:
  - Todas las variaciones en planta deben estar reflejadas en cortes.
  - Todas las observaciones detalladas deberán ser solucionadas en todos los planos que corresponda e incluirlas en el presupuesto cuando se vea afectado.
  - Incluir minuta de observaciones subsanadas.

"Por orden de la Directora (S)".

Saluda atentamente a Ud.

**DAVID ORLANDO MORAGA JOFRÉ**  
**JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN**

VCB/MHF/CLA

### Distribución

- HUGO MERY P. - MAIL HMERYP2021@GMAIL.COM
- MIGUEL HUMIRE - ENCARGADO S UNIDAD DE DISEÑO DE PROYECTOS URBANOS
- CRISTIAN LUZA - JEFE S ÁREA DE PROYECTOS URBANOS
- VÍCTOR CUEVAS B. - CARPETA DE REVISIÓN
- ENCARGADO DE TRANSPARENCIA - LUZ ZAPATA - SERGIO SÁNCHEZ
- OFICINA DE PARTES SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

