



**TRABAJANDO  
PARA USTED**

ORD. N° : 1274  
ANT. : Proyecto de pavimentación en calle Francisco Antonio Pinto entre Av. San Martín y Av. Andalican, comuna de Mejillones.  
MAT. : Envía observaciones a proyecto de pavimentación en calle Francisco Antonio Pinto entre Av. San Martín y Av. Andalican, comuna de Mejillones.  
ADJ. : No hay

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 08 mayo 2026

**A : SANDRA PASTENES MUÑOZ  
DIRECTORA EJECUTIVA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES REGION DE ANTOFAGASTA**  
**DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO  
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN**

De acuerdo con el proyecto indicado en antecedente, se informan las siguientes observaciones:

1. Resistencia al hormigón indicado en informe no coincide con lo sindicado en planimetría.
2. Incluir detalle de dispositivo de rodado proyectado.
3. Incluir cortes en atravesos proyectados.
4. Indica detalle de junta de dilatación entre hormigones de 14cm-7cm, sin embargo no se está proyectando hormigón de 14cm, si no que de 15cm. Se solicita definir.
5. En informe se debe indicar clasificación de la vía y paquete estructural proyectado en veredas y vialidad.
6. En cortes de accesos vehiculares indicar pendientes proyectadas.
7. De acuerdo con los detalles en planta de los accesos vehiculares, estos se proyectan hasta la línea oficial, sin embargo, en los cortes no se refleja lo mismo, se solicita corregir.
8. Se deberá adjuntar el Certificado de Título del proyectista.
9. El plano de señalética y demarcación debe estar aprobado por la Dirección de Tránsito de su respectiva municipalidad.
10. Actualizar presupuesto de acuerdo con ultimo listado de precios unitarios de SERVIU, solicitar al revisor ([murzuag@minvu.cl](mailto:murzuag@minvu.cl)).
11. Incluir minuta de respuesta de las observaciones emitidas en el presente oficio.
12. Modificar presupuesto según observaciones emitidas en el presente oficio.
13. Próxima entrega debe incluir cambio de REV. en memoria de diseño y viñetas de planos del proyecto.
14. Ingresar proyecto corregido vía [ofpaantof@minvu.cl](mailto:ofpaantof@minvu.cl).

**Por orden de la Sra. Directora (S)**

Saluda atentamente a Ud.

**ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO  
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN**

MUG/MHF

Distribución

- MARJORIE PARDO MIRANDA - ENCARGADA ADMINISTRATIVA AMRA - ASOCIACION@AMRA.CL
- PABLO LEGUNDA - PLEGUNDAINGENIERO@GMAIL.COM
- PAOLA OJEDA - POJEDA@AMRA.CL
- MARTÍN URZÚA GARCÍA - CARPETA DE REVISIÓN - MURZUAG@MINVU.CL
- LUZ ZAPATA - SERGIO SANCHEZ - ENCARGADOS DE TRANSPARENCIA
- OFICINA DE PARTES SERVIU ANTOFAGASTA

Ley de Transparencia Art 7.G