



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 288
ANT. : PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA EN CALLE INACALIRI ENTRE COLLAHUASI Y CONDE DUQUE, CALAMA.
MAT. : ENVÍA OBSERVACIONES A PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA EN CALLE INACALIRI ENTRE COLLAHUASI Y CONDE DUQUE, CALAMA.
ADJ. : No hay

Antofagasta, 29 enero 2026

A : JORGE OLIVA FARIÁS
INGENIERO CIVIL
DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

De acuerdo con el proyecto indicado en antecedente, se informan las siguientes observaciones:

Calle Inacaliri (Collahuasi - Conde Duque) (15)

- Para cumplir con la accesibilidad universal, en vereda norte también proyectar dispositivo de rodado en vereda angosta, estos deben estar enfrentados.

R. Consultor: Se corrige, en diseño de Inacaliri se proyecta dispositivo de rodado correspondiente, en Collahuasi se proyecta por separado el correspondiente dispositivo.

R. SERVIU: Se mantiene observación, los dispositivos no se encuentran enfrentados, se recomienda retranquear hacia oriente y proyectar dispositivo para vereda angosta.

- Incluir detalle de dispositivo de rodado en vereda angosta.

R. Consultor: Se corrige y actualiza a dispositivo de rodado para vereda angosta y se incluye detalles.

R. SERVIU: En el Corte A-A, el elemento mostrado no se visualiza como un plinto 0. Corregir.



- La línea oficial y la línea de edificación indicadas en los cortes tipos, no coinciden con lo indicado en planta.

R. consultor: Se corrige y actualiza.

R. SERVIU: Ok.

- Item 2.1 de presupuesto aproximar a cero.

R consultor: Se corrige y actualiza todos los presupuestos debido a observaciones.

R. SERVIU: Se mantiene observación.

- Se mantiene observación: Ajusta línea oficial (Al parecer en este sector las líneas oficiales y de edificación coinciden):

R consultor: Se corrige y actualiza.

R. SERVIU: Ok.

- Se solicita actualizar presupuesto a raíz de las observaciones.

R consultor: Se corrige y actualiza todos los presupuestos y eett debido a cambios de observaciones

R. SERVIU: Se mantiene observación.

- Actualizar ALL de acuerdo con observaciones de proyecto de Calle Collahuasi..
- R consultor:** Según lo conversado, se dejará la misma solución de Aguas Lluvias
- R. SERVIU:** Ok.
- Actualizar proyecto de señalética y demarcación, en relación a cambios en diseño geométrico, deberá tener aprobación del Departamento de Tránsito y Transporte de la IMC.
- Incluir minuta de respuesta de las observaciones emitidas en el presente oficio.
- Modificar presupuesto según observaciones emitidas en el presente oficio.
- Próxima entrega debe incluir cambio de REV. en memoria de diseño y viñetas de planos del proyecto.
- Ingresar proyecto corregido vía ofpaantof@minvu.cl

Saluda atentamente a Ud.

ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

MUG/MHF/AMH

Distribución

- JORGE OLIVA FARIAS - JORGE.OLIVA@GMAIL.COM
- PATRICIO BRIONES - PATRICIO.BRIONES@INGENIERIALOSANDES.CL
- MIGUEL HUMIRE FLORES - ENCARGADO DE UNIDAD DE DISEÑOS URBANOS S - MHUMIRE@MINVU.CL
- MARTÍN URZÚA GARCÍA - CARPETA DE REVISIÓN - MURZUAG@MINVU.CL
- LUZ ZAPATA - SERGIO SANCHEZ - ENCARGADOS DE TRANSPARENCIA
- OFICINA DE PARTES SERVIU ANTOFAGASTA

Ley de Transparencia Art 7.G