



TRABAJANDO PARA USTED

OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 1761
ANT. : Proyecto de rotura y reposición de pavimentos en Calle Domingo F. Sarmiento desde Salvador Allende hasta Magallanes, Antofagasta.
MAT. : Envía observaciones a proyecto de rotura y reposición de pavimentos en Calle Domingo F. Sarmiento desde Salvador Allende hasta Magallanes, Antofagasta.
ADJ. : No hay

Antofagasta, 25 junio 2026

A : JAVIER CHAPARRO SALAS
INGENIERO CIVIL
DE : ROBINSON ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

En relación con el proyecto identificado en ANT. comunico las siguientes observaciones:

- En Calle Sarmiento, el fresado deberá extenderse hasta el eje de la calzada.
- Av. Salvador Allende no corresponde a una vía bajo tuición de SERVIU, por lo que se deberá gestionar el pronunciamiento y/o aprobación correspondiente ante la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
- Se deberá indicar el límite del proyecto en el sector donde la vialidad presenta cambio de materialidad, desde pavimento asfáltico a pavimento de hormigón.
- Ingresar proyecto corregido vía ofpaantof@minvu.cl.
- Corregir presupuesto de acuerdo con observaciones.
- Incluir minuta de respuestas a las observaciones emitidas en el presente oficio.
- Próxima entrega debe incluir cambio de REV en memoria de diseño y viñetas de planos del proyecto.

"Por orden de la Directora (S)"

Saluda atentamente a Ud.

ROBINSON ANTONIO ESPEJO CHEPILLO
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN

MUG/MHF/CLA

Distribución

- JAVIER CHAPARRO SALAS - JAVIER.CHAPARRO@I-PROYECTOS.COM
- MARTÍN URZÚA GARCÍA - CARPETA DE REVISIÓN - MURZUAG@MINVU.CL
- LUZ ZAPATA - SERGIO SANCHEZ - ENCARGADOS DE TRANSPARENCIA
- OFICINA DE PARTES SERVIU ANTOFAGASTA

Ley de Transparencia Art 7.G