Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ORD. N°	:	2809
ANT.	:	Ord. N°260 de fecha 22 de octubre de 2026 de I. Municipalidad Ollagüe, mediante el cual solicita revisión y pronunciamiento respecto de funcionalidad de basureros instalados en proyecto Paseo Costumbrista y Cultural Ollagüe.
MAT.	:	Respuesta a observación a funcionalidad de basureros de obra Licitación Pública N°10/2025 Construcción Paseo Costumbrista y Cultural Ollagüe, Código BIP N°40014638-0.
ADJ.	:	No hay

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 29 octubre 2026

A : SR. JHEAN RAMÍREZ DOMÍNGUEZ
ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
DE : BLANCA MORENO GUTIÉRREZ
DIRECTORA (S) SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Junto con saludar cordialmente y en atención a lo solicitado en el antecedente, en el marco del proyecto Licitación Pública N°10/2025 "Construcción Paseo Costumbrista y Cultural Ollagüe", Código BIP N°40014638-0, se informa lo siguiente:

1.- Respecto a la funcionalidad observada, se informa que los basureros fueron ejecutados e instalados de conformidad a lo establecido en el proyecto aprobado, respetando detalles de mobiliario urbano.

2.- En relación con la inclinación de 20° a 30° señalada en su oficio y evidenciada en la Figura 1, se aclara que el movimiento registrado en fotografías corresponde a una maniobra incompleta. El sistema de vaciado contemplado en el diseño es de tipo basculante con giro de 180°.

3.- El procedimiento correcto para la descarga de residuos se realiza elevando el receptáculo en sentido contrario al movimiento mostrado en la fotografía de su presentación. Mediante esta maniobra, el contenedor logra la verticalidad completa, permitiendo el vaciado total de los residuos sin interferencia con la estructura de soporte, sin requerir extracción manual de residuos ni maniobras extraordinarias.

4.- De acuerdo con lo anterior, el ángulo de apertura disponible corresponde al funcionamiento previsto por el proyectista, cumpliendo con la finalidad operacional para la cual fue concebido y permitiendo realizar las labores de retiro, limpieza y mantención de manera adecuada y segura por parte del personal encargado.

5.- Como solución operacional complementaria y de buena práctica para facilitar el aseo y mantención, podrían contemplar la colocación de bolsa de basura en el interior del receptáculo. Dicha medida permitiría realizar el retiro de residuos de forma higiénica, rápida y sin contacto directo, optimizando las labores del personal de aseo municipal y prolongando la vida útil del mobiliario.

6.- Por lo tanto, la solución ejecutada no presenta una limitación funcional, no requiriendo a la fecha evaluación de solución correctiva ni modificación contractual. Sin perjuicio de ello, se instruirá a la empresa contratista para que, realice la entrega de un manual de uso, respecto al correcto procedimiento de operación y mantención del mobiliario.

Se adjunta set fotográfico de respaldo.

Saluda atentamente a Ud.

BLANCA MORENO GUTIERREZ
DIRECTORA (S) SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

PTB/AMH/REC/DMJ

Distribución

- I. MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE - SECRETARIAALCALDIA@MUNICIPALIDADDEOLLAGUE.CL
- JOSÉ VILCHES ROJAS - ADMINISTRADOR@MUNICIPALIDADDEOLLAGUE.CL
- JASON BULO HUENCHULAF - SECOPLAN@MUNICIPALIDADDEOLLAGUE.CL
- BRANKO MAMANI - SECOPLAN.ITO@MUNICIPALIDADDEOLLAGUE.CL
- LEOPOLDO DONOSO ROSAS - ARQUITECTO@MUNICIPALIDADDEOLLAGUE.CL
- XIMENA PONCE CORTÉZ - XPONCE@MINVU.CL
- PILAR TAPIA BOLADOS - CARPETA DE OBRA LP10.25
- LUZ ZAPATA CALDERÓN - SERGIO SÁNCHEZ MORENO -ENCARGADOS DE TRANSPARENCIA
- OFICINA DE PARTES SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA
- CONTRUCTORA OSCANA LTDA. - CONSTRUCTORA.OSCANA@GMAIL.COM

Ley de Transparencia Art 7.G

Firmado por Blanca Julia Moreno Gutiérrez Fecha firma: 29-10-2026 17:53:01

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes timbre y folio de verificación: Folio: 2809 Timbre: EACFUFYYB2UAM En: https://validoc.minvu.cl