



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 1039
ANT. : PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS PARA LA CONEXIÓN DE AP Y ALC DE LA SEDE EL AROMO DEL PORTAL IV EN CALLE HERNÁN CORTÉS N° 3718, CALAMA.
MAT. : ENVÍA OBSERVACIONES A PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS PARA LA CONEXIÓN DE AP Y ALC DE LA SEDE EL AROMO DEL PORTAL IV EN CALLE HERNÁN CORTÉS N° 3718, CALAMA.
ADJ. : No Hay

Antofagasta, 08 mayo 2025

A : HUGO MERY PALMA
INGENIERO CIVIL
DE : DAVID MORAGA JOFRÉ
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN.

En relación con el proyecto de rotura y reposición de pavimentos, comunico a usted las siguientes observaciones:

1. INFORME

1.1. Corregir presupuesto de informe conforme a lo indicado en la observación 3.1

2. PLANOS

2.1. Incorporar en cuadro de simbología reposición de veredón.

2.2. En los cortes 2-2 y 4-4, indicar cama de arena para veredas de hormigón.

2.3. Incluir la siguiente nota general en planimetría:

- Los veredones deberán ser regados y compactados y presentar una textura uniforme, es decir, no deberán apreciarse bolsones de material fino ni grueso.

3. PRESUPUESTO

3.1. Considerar precios del listado de precios unitarios SERVIU 2025.

4. OTROS.

- Enviar memoria de Calculo en formato editable (Microsoft Word).
- Enviar planos en formato DWG.
- Enviar presupuesto en formato editable (Microsoft Excel).
- Incluir minuta de respuesta a observaciones emitidas en el presente oficio.
- Próxima entrega debe incluir cambio en revisión en memoria de diseño y viñetas de planos del proyecto.
- Ingresar proyecto corregido vía ofpaantof@minvu.cl

Saluda atentamente a Ud.

DAVID ORLANDO MORAGA JOFRÉ
JEFE (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN.

MMT/CLA/AMH

Distribución

- 1.- HUGO MERY PALMA - HMERYP2021@GMAIL.COM
- 2.- MYRIAM ACUÑA - DEPARTAMENTO TÉCNICO.
- 3.- REVISOR E_UNIDAD DE DISEÑO DE PROYECTOS URBANOS.
- 4.- LUZ ZAPATA - SERGIO SÁNCHEZ - ENCARGADA DE TRANSPARENCIA.
- 5.- OFICINA DE PARTES SERVIU ANTOFAGASTA.

Ley de Transparencia Art 7.G